POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
ODDZIAŁ LABORATORYJNY

28-100 Busko-Zdrój, ul. Stefana Batorego 2
tel.: (041) 378-35-73; fax: (041) 378-27-88

AB 642

SE Ib/47301/5/SR/21 Busko-Zdrój, dnia 18.09.2021
Kod próbki: P-LBW-/708/2/21

Sprawozdanie z badań Nr LBW/719/2/21

– woda z wodociągu

Dane uzyskane od klienta
Nazwa i adres Klienta: Gminny Zakład Komunalny, 28-236 Rytwiany , ul. Staszowska 15

Pismo, znak: Zlecenie w/w firmy Nr Ib/5/SR/21

Pochodzenie wody: wodociąg Rytwiany

Miejsce poboru próbek: ujęcie wody w Rytwianach

Data i godzina poboru próbek: 16.09.2021 godz. 8^{50}-9^{20}

Próbkobiorca / doręczyciel: Próbki pobrane przez przedstawiciela PPIS Staszów- J. Mazur, T. Skowron i dostarczone przez przedstawiciela zleceniodawcy.

Dane dotyczące sposobu pobierania próbki(-ek): Informacje zaczerpnięte z protokołu (Pobieranie próbek i postępowanie z próbkami przeprowadzono według serii norm PN-ISO 5667-5:2017:10+Ap1:2019-07, normy PN-EN ISO 19458:2007 oraz instrukcji nr IO/04/PO-03).

Próbki (-kę) pobrano wg: harmonogramu poboru próbek do umowy Nr Ib/5/SR/2021

Cel badania: kontrola wewnętrzna

Dane z laboratorium
Stan próbek: bez zastrzeżeń

Warunki dostarczenia próbek: Próbki dostarczono w warunkach prawidłowych

Data i godzina przyjęcia próbek: 16.09.2021 godz.10^{30}

Uzupełnienia, ograniczenia, odstępstwa: brak

Badanie rozpoczęto: 16.09.2021

Badanie zakończono: 18.09.2021

-verte-

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
ODDZIAŁ LABORATORYJNY

28-100 Busko-Zdrój, ul. Stefana Batorego 2
tel.: (041) 378-35-73; fax: (041) 378-27-88

AB 642

SE Ib/47301/5/SR/21
Kod próbki: P-LBW-/708/2/21

Sprawozdanie z badań Nr LBW/719/2/21

Wyniki badania:

Badania bakteriologiczne				
Wskaźnik jakości wody	Identyfikacja metody	**Jednostka**	**Wynik**	Najwyższa wartość dopuszczalna wg Rozp. Ministra Zdrowia z dn.7 grudnia 2017 (Dz.U.z 2017 , poz.2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Enterokoki (paciorkowce kałowe) w 100 ml wody	PN-EN ISO 7899-2:2004 **A**	j.t.k.	**0**	0

Badanie wykonał: mgr inż. E. Gadawska

j.t.k. – jednostek tworzących kolonie;
A – metoda akredytowana;

Badania przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod określoną w załączniku Nr 6 do w/w Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn.7 grudnia 2017r.(Dz.U.z 2017, poz.2294)

Data sporządzenia sprawozdania: 18.09.2021

Autoryzował:

Kierownik
Laboratorium Badania Wody
mgr Justyna Siołek

Zatwierdził:

Kierownik
Oddziału Laboratoryjnego
mgr Maria Witek-Paw

Otrzymują:
1. Zleceniodawca
2. a/a.

Oświadcza się, że:
1.Niniejsze sprawozdanie z badań zawiera 2 strony i może być powielane jedynie w całości. Inna forma kopiowania wymaga pisemnej zgody Kierownika Laboratorium. Ostatnia strona jest jednoznacznie końcem sprawozdania.
2. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za etap pobierania próbek.
3.Klient ma możliwość złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego sprawozdania.