POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
ODDZIAŁ LABORATORYJNY

28-100 Busko-Zdrój, ul. Stefana Batorego 2
tel.: (041) 378-35-73; fax: (041) 378-27-88

AB 642

SE Ib/47301/36/SR/19
Kod próbki: P-Ib-/746/S/19

Busko-Zdrój, dnia 29.08.2019

Sprawozdanie z badań Nr Ib/718/S/19

– woda z wodociągu

Dane uzyskane od klienta
Nazwa i adres Klienta: Gminny Zakład Komunalny, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany

Pismo, znak: Zlecenie w/w firmy Nr Ib/36/SR/19 oraz protokół nr 325/2019 z dnia 26.08.2019

Pochodzenie wody: wodociąg Rytwiany

Miejsce poboru próbek: Ujęcie wody - Rytwiany

Data i godzina poboru próbek: 26.08.2019 godz. 10^{35}

Próbkobiorca / doręczyciel: Próbki pobrane i dostarczone przez przedstawiciela PPIS Busko-Zdrój- T. Goczół

Dane dotyczące sposobu pobierania próbki(-ek): Informacje zaczerpnięte z protokołu nr 325/2019 (Pobieranie próbek i postępowanie z próbkami przeprowadzono według serii norm PN-EN ISO 5667-5:2003, normy PN-EN ISO 19458:2007 oraz instrukcji nr IO/04/PO-03).

Próbki (-kę) pobrano wg: harmonogramu poboru próbek do umowy Nr Ib/36/SR/2019

Cel badania: porównanie z obowiązującymi wymogami

Dane z laboratorium
Stan próbek: bez zastrzeżeń

Warunki dostarczenia próbek: Próbki dostarczono w warunkach prawidłowych, temperatura w termotorbie 6,0 ^{0}C

Data i godzina przyjęcia próbek: 26.08.2019 godz.12^{30}

Uzupełnienia, ograniczenia, odstępstwa: brak

Badanie rozpoczęto: 26.08.2019

Badanie zakończono: 29.08.2019

-verte-

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
ODDZIAŁ LABORATORYJNY

28-100 Busko-Zdrój, ul. Stefana Batorego 2
tel.: (041) 378-35-73; fax: (041) 378-27-88

AB 642

SE Ib/47301/36/SR/19
Kod próbki: P-Ib-/746/S/19

Sprawozdanie z badań Nr Ib/718/S/19

Wyniki badania:

Badania chemiczne				
Parametry i wskaźniki	Identyfikacja metody	Jednostka	**Stężenie, wartość wskaźnika**	Dopuszczalne wartości wg Rozp. Ministra Zdrowia z dn.7 grudnia 2017r.(Dz.U.z 2017, poz.2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
Żelazo	PN-ISO 6332:2001 **A**	µg/l Fe	**188**	200 µg/l Fe
Mangan	Procedura badawcza Ib/LB/PB-02 wyd.1 z dn. 2005.06.27. **A**	µg/l Mn	**177,0±24,8***	50 µg/l Mn

Badanie wykonał: mgr J. Siołek,

A – metoda akredytowana;

Badania przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod określoną w załączniku Nr 6 do w/w Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn.7 grudnia 2017r.(Dz.U.z 2017, poz.2294)

* - Niepewność wyniku podana jest po znaku " ± „ –„Stężenie, wartość wskaźnika" i/lub jako przedział ufności w tabeli „Liczba j.t.k.". Jest ona oszacowana dla poziomu ufności 95% i dla współczynnika rozszerzenia k=2, (jeśli dotyczy);
Niepewność nie uwzględnia niepewności etapu pobierania próbek.(jeśli dotyczy)
Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za etap pobierania próbek

Data sporządzenia sprawozdania: 29.08.2019

Autoryzował:

Kierownik
Laboratorium Badania Wody
mgr Justyna Siołek

Zatwierdził:

Kierownik
Oddziału Laboratoryjnego
mgr Marta Witek-Paw

Otrzymują:
1. Zleceniodawca
2. a/a.

Oświadcza się, że:
1.Niniejsze sprawozdanie z badań zawiera 2 strony i może być powielane jedynie w całości. Inna forma kopiowania wymaga pisemnej zgody Kierownika Laboratorium. Ostatnia strona jest jednoznacznie końcem sprawozdania.
2. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za etap pobierania próbek.
3.Klient ma możliwość złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania