PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W STASZOWIE

ul. Szpitalna 37/14, 28 – 200 Staszów tel.: 15 8642786, fax: 15 8643996
e-mail: sekretariat.psse.staszow@sanepid.gov.pl, www.gov.pl/web/psse-staszow

NHS.9020.10.6.6.2023 Staszów, dn. 06.11.2023 r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie zgodnie z §21 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz.2294) po rozpatrzeniu sprawozdania z badań wody Nr LBW/850/2/23 z dnia 27.10.2023r. (wpłynęło 03.11.2023r.) pochodzącej z wodociągu **„Rytwiany”,** pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 18.10.2023r. na Ujęciu Wody w Rytwianach **stwierdza przydatność** wody do spożycia w badanym zakresie.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Staszowie
Bożena Głaz

Otrzymują:
1/ Wójt Gminy Rytwiany, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany
2/ a/a

JM/EO

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
ODDZIAŁ LABORATORYJNY

28-100 Busko-Zdrój, ul. Stefana Batorego 2
tel.: (041) 378-35-73; fax: (041) 378-27-88

AB 642

LBW.9052.1.2R.1.2023 Busko-Zdrój, dnia 27.10.2023
Kod próbki: P-LBW-/860/2/23

Sprawozdanie z badań Nr LBW/850/2/23

– woda z wodociągu

Dane uzyskane od klienta
Nazwa i adres Klienta: Urząd Gminy w Rytwianach, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany

Pismo, znak: Zlecenie w/w firmy LBW.9052.1.2R.1.2023 oraz protokół nr 395/2023 z dnia 18.10.2023

Pochodzenie wody: wodociąg Rytwiany

Miejsce poboru próbek: ujęcie wody Rytwiany, 28-236 Rytwiany, kran

Data i godzina poboru próbek: 18.10.2023 godz. 9^{25}

Próbkobiorca / doręczyciel: Próbki pobrane i dostarczone przez przedstawiciela PPIS Busko-Zdrój-T. Goczół

Dane dotyczące sposobu pobierania próbki(-ek): Informacje zaczerpnięte z protokołu nr 395/2023 (Pobieranie próbek i postępowanie z próbkami przeprowadzono według serii norm PN-EN ISO 5667-5:2017-10+Ap1:2019-07, normy PN-EN ISO 19458:2007 oraz instrukcji nr IO/04/PO-03).

Próbki (-kę) pobrano wg: harmonogramu poboru próbek do umowy LBW.9052.1.2R.1.2023

Cel badania: kontrola wewnętrzna

Dane z laboratorium
Stan próbek: bez zastrzeżeń

Warunki dostarczenia próbek: Próbki dostarczono w warunkach prawidłowych, temperatura w termotorbie 4,2 ^{0}C

Data i godzina przyjęcia próbek: 18.10.2023 godz.12^{50}

Uzupełnienia, ograniczenia, odstępstwa: brak

Badanie rozpoczęto: 18.10.2023

Badanie zakończono: 21.10.2023

-verte-

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
ODDZIAŁ LABORATORYJNY

28-100 Busko-Zdrój, ul. Stefana Batorego 2
tel.: (041) 378-35-73; fax: (041) 378-27-88

AB 642

LBW.9052.1.2R.1.2023
Kod próbki: P-LBW-/860/2/23

Sprawozdanie z badań Nr LBW/850/2/23

Wyniki badania:

Badania fizyczne				
Parametry i wskaźniki	Identyfikacja metody	Jednostka	**Stężenie, wartość wskaźnika**	Dopuszczalne wartości wg Rozp. Ministra Zdrowia z dn.7 grudnia 2017. (Dz.U.z 2017 , poz.2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Barwa(1)	PN-EN ISO 7887:2012 pkt 7 PN-EN ISO 7887:2012 pkt 7 +Ap1:2015-6 **A**	mg/l Pt	**10**	15mg/l Pt
Mętność(1)	PN-EN ISO – 7027-1:2016-09 **A**	NTU	**0,15**	1 NTU
pH	PN-EN ISO 10523:2012 **A**		**7,4** (temp. pomiaru 16,1°C)	6,5-9,5
Przewodność właściwa w 25°C (korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temp.)	PN-EN 27888:1999 **A**	µS/cm	**512** (temp. pomiaru 16,1°C)	**2500**
Zapach(1)	PN-EN 1622:2006	Stopień rozcieńczenia	**poniżej 1**	
Smak(1)	PN-EN 1622:2006	Stopień rozcieńczenia	**poniżej 1**	

Badania chemiczne				
Parametry i wskaźniki	Identyfikacja metody	Jednostka	**Stężenie, wartość wskaźnika**	Dopuszczalne wartości wg Rozp. Ministra Zdrowia z dn.7 grudnia 2017r.(Dz.U.z 2017, poz.2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
Żelazo ogólne	PN-ISO 6332:2001 PN-ISO 6332:2001 +Ap1:2016-06 **A**	µg/l Fe	**poniżej 33**	200 µg/l Fe
Mangan	Procedura badawcza LBW/LB/PB-02 wyd.2 z dn. 2021.04.12. **A**	µg/l Mn	**13,0**	50 µg/l Mn

Badanie wykonał: mgr J. Siołek, mgr M. Łukasik

-verte-

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
ODDZIAŁ LABORATORYJNY

28-100 Busko-Zdrój, ul. Stefana Batorego 2
tel.: (041) 378-35-73; fax: (041) 378-27-88

AB 642

LBW.9052.1.2R.1.2023
Kod próbki: P-LBW-/860/2/23

Sprawozdanie z badań Nr LBW/850/2/23

Wyniki badania:

Badania bakteriologiczne				
Wskaźnik jakości wody	Identyfikacja metody	Jednostka	Wynik	Najwyższa wartość dopuszczalna wg Rozp. Ministra Zdrowia z dn.7 grudnia 2017. (Dz.U.z 2017 , poz.2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Bakterie grupy coli w 100 ml wody	PN-EN ISO 9308-1:2014 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 Filtracja membranowa **A**	j.t.k.	**0**	0
Escherichia coli w 100 ml wody	PN-EN ISO 9308-1:2014 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 Filtracja membranowa **A**	j.t.k.	**0**	**0**
Enterokoki (paciorkowce kałowe) w 100 ml wody	PN-EN ISO 7899-2:2004 Filtracja membranowa **A**	j.t.k.	**0**	0
Ogólna liczba bakterii w 22°C po 72h w 1ml na agarze z ekstraktem drożdżowym	PN-EN ISO 6222:2004 Posiew wgłębny **A**	j.t.k.	**nie wykryto**	100

Badanie wykonał: mgr inż. E. Gadawska, inż. J. Ratusznik

j.t.k. – jednostek tworzących kolonie;
A – metoda akredytowana;
(1) - akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Badania przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod określoną w załączniku Nr 6 do w/w Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn.7 grudnia 2017r.(Dz.U.z 2017, poz.2294)

Data sporządzenia sprawozdania: 27.10.2023

Autoryzował:
Starszy Asystent
mgr Marzena Łukasik

Zatwierdził:
Kierownik Oddziału Laboratoryjnego
mgr Mart[illegible]ek-Paw

Otrzymują:
1. Zleceniodawca
2. a/a.

Oświadcza się, że:
1.Niniejsze sprawozdanie z badań zawiera 3 strony i może być powielane jedynie w całości. Inna forma kopiowania wymaga pisemnej zgody Kierownika Laboratorium. Ostatnia strona jest jednoznacznie końcem sprawozdania.
2. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za etap pobierania próbek.
3.Klient ma możliwość złożenia skargi.