PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W STASZOWIE

ul. Szpitalna 37/14, 28 – 200 Staszów tel.: 15 8642786, fax: 15 8643996
e-mail: sekretariat.psse.staszow@sanepid.gov.pl, www.gov.pl/web/psse-staszow

NHS.9020.10.7.4.2024

Staszów, dn. 18.10.2024 r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie zgodnie z §21 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) po rozpatrzeniu sprawozdania z badań wody Nr LHS.9051.2.1741.2024 z dnia 10.10.2024 r. (data wpływu 17.10.2024 r.) pochodzącej z wodociągu **„Ruda”,** pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 01.10.2024 r. w budynku Stacji Uzdatniania Wody w Rudzie **stwierdza przydatność** wody do spożycia w badanym zakresie.

Nadmienia się, że w sprawozdaniu nr LHS.9051.2.1741.2024 wartość parametryczna magnezu wynosi 5 mg/dm^3 ± 1 (norma 7-125 mg/dm^3).

Z up. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
W STASZOWIE
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
Ewa Opałka

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Rytwiany, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany
2. a/a

KS/EO